

## 技術評価報告書

申込者： 共英製鋼株式会社 代表取締役社長 森 光廣  
大阪市北区堂島浜一丁目4番16号 アクア堂島西館 18階

技術名称： タフ定着工法 RCS 混合構造設計指針(2018年)

当法人「建築構造技術審議委員会」において慎重審議の結果、2018年5月15日付けの技術評価書(SABTEC 評価 17-02R1)の通り、一般社団法人建築構造技術支援機構「建築構造技術検証要綱」で定めた技術基準と照らし合わせ、本技術は妥当なものであると判断されたことを報告する。

2018年5月15日

一般社団法人  
建築構造技術支援機構  
代表理事 益尾 潔

### 建築構造技術審議委員会

委員長	窪田敏行	近畿大学	名誉教授
委員	岸本一蔵	近畿大学建築学部建築学科	教授
〃	田才 晃	横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院	教授
〃	田中 剛	神戸大学大学院工学研究科	教授
〃	勅使川原正臣	名古屋大学大学院環境学研究科	教授
〃	三谷 勲	神戸大学	名誉教授

### RCS 混合構造設計指針(2018年) 専門部会

主査	勅使川原正臣	名古屋大学大学院環境学研究科	教授
委員	田中 剛	神戸大学大学院工学研究科	教授



## 技術評価書

申込者：共英製鋼株式会社 代表取締役社長 森 光廣  
大阪市北区堂島浜一丁目4番16号 アクア堂島西館18階

技術名称： タフ定着工法 RCS 混合構造設計指針(2018年)

技術概要： 本工法 RCS 混合構造設計指針(2018年)は、SRC 柱梁接合部編と柱 RC 梁 S 接合部・柱 SRC 梁 S 接合部編、ならびに新規の鉄骨露出柱脚・基礎梁主筋定着部編(2018年)および鉄骨根巻き柱脚・基礎梁主筋定着部編(2018年)からなる。  
2017年7月の技術評価は、主として鉄骨露出柱脚・基礎梁主筋定着部編(2017年)について行われ、2018年5月の技術評価は、主として鉄骨露出柱脚・基礎梁主筋定着部編(2018年)および鉄骨根巻き柱脚・基礎梁主筋定着部編(2018年)について行われている。

本委員会は、一般社団法人建築構造技術支援機構「建築構造技術検証要綱」で定めた技術基準と照らし合わせ、下記の通り、本技術は妥当なものであると判断した。

2018年5月15日

一般社団法人  
建築構造技術支援機構  
建築構造技術審議委員会  
委員長 窪田 敏行

### 記

評価方法： 申込者提出の下記資料によって、技術評価を行った。  
タフ定着工法 RCS 混合構造設計指針(2018年)および説明資料  
この資料には、本技術の目標性能達成の妥当性を確認した技術資料がまとめられている。この資料のほかに、関連資料が提出されている。

評価内容： 申込者提案のタフネジナットおよびタフヘッドを用いた異形鉄筋定着部は、設計で保証すべき長期荷重時、短期荷重時および終局耐力時の要求性能を満足すると判断される。

## 技術評価内容

### 申込者

共英製鋼株式会社  
代表取締役社長 森 光廣  
大阪市北区堂島浜一丁目 4 番 16 号 アクア堂島西館 18 階

### 技術名称

タフ定着工法 RCS 混合構造設計指針(2018年)

### 適用範囲

- (1) 建築物の構造 鉄骨鉄筋コンクリート造およびそのプレキャストコンクリート造  
ならびに柱 RC 梁 S 混合構造、柱 SRC 梁 S 混合構造、  
鉄骨柱脚と接続する鉄筋コンクリート造
- (2) 使用材料 「コンクリートの設計基準強度」： 21 N/mm<sup>2</sup>以上かつ 60 N/mm<sup>2</sup>以下  
「鉄筋」  
タフネジバー (種類)SD345, SD390, SD490、(呼び名)D13～D41  
タフコン (種類)SD295A, SD345, SD390、(呼び名)D13～D41  
「定着金物」  
タフネジナット：JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材 S45C  
JIS G 5503 オーステンパ球状黒鉛鋳鉄品 FCAD1200-2  
箆合鋼線挿入方式タフネジナット(略称タフナット)：  
JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材 S45C  
タフヘッド：JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材 S45C
- (3) 適用箇所 柱梁接合部への大梁主筋の定着、柱梁接合部および基礎への柱主筋の定着、  
鉄骨柱脚と接続する柱型部への基礎梁主筋およびアンカーボルトの定着

### 技術評価の主な審議事項

今回の技術評価では、タフ定着工法 RCS 混合構造設計指針(2018年)の適用範囲とした鉄骨露出柱脚・基礎梁主筋定着部編(2018年)および鉄骨根巻き柱脚・基礎梁主筋定着部編(2018年)の妥当性について、審議が行われた。

## 技術評価に際して行われた実験等の概要

鉄骨根巻き柱脚・基礎梁主筋定着部編(2018年)の妥当性は、2016年度と2017年度に行われた計10体の実験によって確認している。

2016年度実験の試験体は、根巻き柱の破壊形式の解明を意図し、□-250×250×16mmとし、基礎梁主筋本数を変えることで、接合部せん断余裕度 $gQ_{pu}/gQ_{mu}$ を1前後とした4体であり、2017年度実験の試験体は、下記の3項目の影響を調べた6体である。

- ① 定着金物種別の影響：円形定着板型
- ② 高強度せん断横補強筋の影響：785N/mm<sup>2</sup>級高強度せん断補強筋
- 角形鋼管サイズの影響：□-250×250×9mm

## 技術評価の経過

2018年23月22日開催の第34回建築構造技術審議委員会(以下、本委員会と略記する)において、申込者提出の技術資料について検討し、詳細検討は、専門部会を設けて行うこととした。専門部会では、本委員会での指摘事項を踏まえて修正された技術資料について、慎重に審議を行い、結果を2018年5月15日開催の第35回建築構造技術審議委員会に報告した。

建築構造技術審議委員会では、申込者提出の技術資料について慎重に審議を行い、本技術は妥当なものであると判断した。

以上